



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ**  
**ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ**  
**БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**  
367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87  
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

**Предписание № 281/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №86»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 86»)  
Заведующая Рамалданова Минара Гаджиевна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 281 от 17 мая 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедов М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 23 мая 2018 г. по 4 июня 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка Инспектор отделения АП ОНД и ПП №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Алиев Х.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №86», расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, ул. Акушинского 96 лит.г, совместно с Заведующая Рамалданова Минара Гаджиевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическую пожарную сигнализацию привести в рабочее состояние	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.05.2019	
2	Осуществить вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83	01.05.2019	
3	Материал покрытия пола в коридоре здания (1-й этаж) проверить на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; 134; СП 1.13130 2009 п.4.3.2.	01.05.2019	
4	Организовать в установленные сроки проведение эксплуатационных испы-	Правила противопожарного режима в РФ: п. 24	01.05.2019	



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ**  
**ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ**  
**БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**  
 367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
 367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87  
 Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

**Предписание № 281/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №86»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 86»)**

**Заведующая Рамалданова Минара Гаджиевна,**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 281 от 17 мая 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедов М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 23 мая 2018 г. по 4 июня 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка Инспектор отделения АП ОНД и ПП №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Алиев Х.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №86», расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, ул. Акушинского 96 лит.г, совместно с Заведующая Рамалданова Минара Гаджиевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическую пожарную сигнализацию привести в рабочее состояние	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.05.2019	
2	Осуществить вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83	01.05.2019	
3	Материал покрытия пола в коридоре здания (1-й этаж) проверить на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; 134; СП 1.13130 2009 п.4.3.2.	01.05.2019	
4	Организовать в установленные сроки проведение эксплуатационных испы-	Правила противопожарного режима в РФ: п. 24	01.05.2019	



	таний пожарных лестниц и ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний			
5	На объекте защиты установить автономный источник питания для обеспечения аварийного освещения на путях эвакуации в течении расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 ч. 9;	01.05.2019	
6	В помещениях групп с одним эвакуационным выходом не допускать одновременное пребывания более 10 чел. ( 2-я младшая "В")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89, 4; СП 1. 13130.2009 п. 5.2.12	01.05.2019	
7	В помещениях групп с одним эвакуационным выходом не допускать одновременное пребывания более 10 чел. ( 2-я младшая "Б")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89, 4; СП 1. 13130.2009 п. 5.2.12	01.05.2019	
8	В помещениях групп с одним эвакуационным выходом не допускать одновременное пребывания более 10 чел. ( средняя группа "В")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89, 4; СП 1. 13130.2009 п. 5.2.12	01.05.2019	
9	В помещениях групп с одним эвакуационным выходом не допускать одновременное пребывания более 10 чел. ( 2-я младшая группа "А")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89, 4; СП 1. 13130.2009 п. 5.2.12	01.05.2019	
10	Планы эвакуации привести в соответствии с действующим ГОСТ Р 12.2.143-2009	Правила противопожарного режима в РФ п. 7	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«23» мая 2018 г. м.п.\*

Инспектор отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Маха  
кала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
Алиев Х.М.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Рамалданова Минара Гадж  
евна

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, ин  
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» мая 2018 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших пр

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением \_\_\_\_\_